

कार्यालय सहायक अभियंता
प्रांतीय खंड, लो०नि०वि०, सम्भल
'भवन - , प्रमाण पत्र'


पत्रांक ~~56/20~~ सहाअभि०/ (प्रमाणपत्र)/2022-23


दिनांक 25/02/2022

प्रबंधक, अकेडमी ऑफ मॉडर्न लर्निंग, गुन्नौर, जनपद सम्भल, का पत्रांक AMLG/2022 /Feb /Letter No. 04, दिनांक 08.02.2022 द्वारा अकेडमी ऑफ मॉडर्न लर्निंग के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया -2005 के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि स्कूल का निर्माण / डिज़ाइन संबन्धित कार्य इ० एन० एस० कुशवाहा, लाइसेंस न० 04, रेगुलेटेड एरिया, बबराला, जनपद सम्भल की देख-रेख में किया गया है तथा इ० एन० एस० कुशवाहा द्वारा इस आशय का प्रमाण भी प्रस्तुत किया गया है।

स्कूल भवन का निरीक्षण किया गया। आर० सी० सी० कॉलम व छत का कार्य पूर्ण हो जाने के कारण आर० सी० सी० के कार्य में Reinforcement व कंक्रीट की संपीडन सामर्थ्य की गुणवत्ता को चैक नहीं किया जा सकता है। भवन प्रथम दृष्ट्या सामान्यतः ठीक प्रतीत होता है। यदि भविष्य में अकेडमी ऑफ मॉडर्न लर्निंग, गुन्नौर, जनपद सम्भल द्वारा प्रस्तुत स्कूल के मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। भौतिक रूप से भवन निर्माण के लिए विभाग की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।


सहायक अभियंता
प्रांतीय खंड, लो०नि०वि०
सम्भल।
सहायक अभियंता
प्रांतीय खंड, लो०नि०वि०
सम्भल।


MANAGER
Academy Of Modern Learning
Gunnaur (Sambhal)

PRINCIPAL
Academy Of Modern Learning
Gunnaur (Sambhal)


MANAGER
Academy Of Modern Learning
Gunnaur (Sambhal)



भवन निर्माण से सम्बन्धित भवन के सुरक्षा मानकों हेतु चैक लिस्ट

क्र.सं.	बिन्दु	हां/ नहीं
1	भवन की छत आर0सी0सी0 द्वारा निर्मित है।	हां/ नहीं
2	भवन में भूकम्परोधी लिण्टर बैंड डाला गया है।	हां
3	पिलर/ कॉलम/ बीम का साईज 45 X 45 सेमी0 है।	हां
4	दरवाजों का साईज 2.00 X 1.00 मी0 है।	हां
5	भवन की छत की ऊंचाई 12 फीट है।	हां
6	जीने (स्टेयर केस की चौड़ाई) 1.5 मी0 है।	हां
7	जीने (स्टेयर केस की राईजर) 15 सेमी0 है।	हां
8	जीने की टेड 30 सेमी0 है।	हां
9	जीने की एक फ्लाईट में 15 से अधिक स्टेप नहीं है।	हां
10	पेरापेट की ऊंचाई 1.20 मी0 है।	हां
11	भवन के चारों तरफ खाली जगह 6.00 मी0 है।	हां
12	भवन के 20मी0 से अधिक लम्बाई में प्रत्येक 20 मी0 में एक्सपेंशन जॉइंट हैं।	हां
13	बरामदा की चौड़ाई 3.00 मी0 है।	हां
14	भवन का कुर्सी तल भूमितल से 40 सेमी0 ऊंचा है।	हां
15	भवन के कोर्ट यार्ड भूमितल से 15 सेमी0 ऊंचा है।	हां
16	भवन की बाउण्ड्री वाल 1.20 मी0 या उससे अधिक है।	हां
17	सनशेड की चौड़ाई 60 सेमी0 है।	हां
18	भवन के तीन तरफ पहुंचने का रास्ता है।	हां
19	भवन तक पहुंचने के लिए मोटरएवल पहुंच मार्ग है।	हां
20	भवन से बिजली का खम्भा 2.50 मी0 से अधिक दूरी पर है।	हां
21	बिजली के तार भवन की छत से 2.00 मी0 से अधिक दूरी पर है।	हां
22	भवन की ऊंचाई सामने की सड़क की चौड़ाई से 1.50 गुनी है।	हां
23	भवन के कुल दरवाजों एवं खिडकियों का क्षेत्रफल भवन के क्षेत्रफल का 1/10 है।	हां
24	दीमक रोधी उपचार कराया गया है।	हां

Signature
21/02/2022
Agency of Modern Learning
Ganpur (Sambhal)

सत्यपित
वीरेश कुमार
21/02/22
27/02/2022
2022/02/21
कॉन्सल्टेंट्स