



बहुतलीय भवन हेतु चैकलिस्ट

सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जाँच आख्या
11. क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 1.0 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं है।	हाँ
12. क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाजें हैं?	हाँ
13. क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० और ऊँचाई 2.00 मी०) है?	हाँ
14. क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
15. क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	हाँ
16. क्या भवन में रसोईघर मुख्य भवन से अलग है?	रसोई घर नहीं है।


 सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

सम्भल
Principal
 Academy Of Modern Learning School
 Gunnaur (Sambhal)


 अवर अभियन्ता
 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

सम्भल
Manager
 Academy of Modern Learning School
 Gunnaur (Sambhal)